



## Cesvaines novada dome

Reģistrācijas numurs 90000054727  
Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871  
Tālruna numurs + 371 64852715, tālruna/faksa numurs + 371 64852099,  
elektroniskā pasta adrese dome@cesvaine.lv

---

Pretendentu jautājumi komisijai:







1. Kā ir jāsaprot līguma 6.3. un 6.4. punkts par autortiesībām?  
- Atbilstoši autortiesību likumam.
2. Kas apmaksā ekspertīzi?  
- Projekta ekspertīzes izmaksas apmaksā pasūtītājs.
3. Centrālā apkure var pasliktināt esošo koka konstrukciju stāvokli pilī, kāpēc nolikumā nekas nav teikts par ventilāciju?  
- Ventilācija tiek risināta atbilstoši projektēšanas uzdevumam.
4. Vai zibensaizsardzība pils projektam ir risināta?  
- Zibensaizsardzība risināta centrālās daļas jumta atjaunošanas projektā.
5. Līdz kuram datumam ir jābūt nodotam projektam?  
- Projekta nodošana pasūtītājam pirms ekspertīzes līdz 2016. gada 1. jūlijam.
6. Kad ir jāpabeidz projekta būvniecība?  
- Projekta būvniecība ir jāpabeidz šajā plānošanas periodā no 2017. gada – 2020. gadam.
7. Kad slēdz līgumu?  
- Līgumu slēdz atbilstoši publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta prasībām.
8. Vai pilij ir veikti uzņēmējumi?  
- Skatīt pils tehniskās inventarizācijas lietu.
9. Kas notiek ar lietus ūdens drenāžas trases zonu zem asfalta?  
- 3 m zonā no ēkas (pils) ir vajadzīga seguma demontāža, kā arī jāprojektē drenāža lietus ūdeņu novadīšanai. Veikt nepieciešamos projektēšanas darbus ūdens caurlaidīga seguma atjaunošanai.

Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas mājaslapas attiecīgajā iepirkuma sadaļā.

Sēde slēgta plkst.14<sup>00</sup>

Komisijas priekšsēdētājs  
Komisijas loceklis

Sekretāre:

 U. Fjodorovs  
 R. Vucāne  
 I. Raimo  
 J. Liepiņš  
 D. Matroze  
 B. Ulģe-Frolova