

Atbildes uz Pretendentu iesniegtajiem jautājumiem

Jautājums - Tā kā konkursa tāmēs ir norāde, ka jāiztāmē uz SAT daļas rasējumiem un mājas lapā šo tehnisko parametru nav, tad nepieciešama to publiska pieejamība.

Atbilde – tiks nodrošināta SAT ģenplāna lapas un paskaidrojuma raksta publiska pieejamība pašvaldības mājaslapā.

Jautājums - Vai būvgruži tikai jāaizved vai jāitver utilizācija?

Atbilde – izmaksās jāitver arī utilizācija.

Jautājums - Vai pārbaudes metodi drīkst nomainīt uz adekvānu ar ultraskaņu?

Atbilde – pārbaudi veikt ar rentgenoskopijas metodi.